



GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

0030566

Santo Domingo, Rep. Dom
31 de marzo del 2021

MUJER



A : **Mayra Jiménez**
Ministra de la Mujer

Vía : **Félix de Jesús Ramírez**
Director Financiero

: **Nancy Hernández**
Directora Administrativa

: **Addys Then Marte**
Viceministra de Planificación Desarrollo

Asunto : **Compra de 2 UPS para Datacenter**

Después de saludarle, cortésmente, solicitamos la interposición de sus buenos oficios para la adquisición de dos (2) UPS DataCenter para ser utilizados en la Sede.

UPS					
Ítem	Cant.	Ud	Descripción	Especificaciones Mínimas	
1	2	Unidades	UPS 6 KV	1	3 UPS 6kVA, 208V In - 208/120V Out
				2	Equipo de doble conversión (On Line).
				3	Tecnología de alta eficiencia (6000VA/6000W).
				4	Formato convertible (Rack/Tower). Montable en Rack
				5	Debe incluir rackmount kit.
				6	Pantalla LCD frontal a color con sensor gravitacional.
				7	Soporte de tarjeta de monitoreo.
				8	Administración térmica optimizada y abanicos de velocidad variable.
				9	Predicción de estado de salud y reemplazo de baterías.
				10	Bancos de salida de energía controlados individualmente.
				11	Instalación, arranque y configuración de tarjeta de monitoreo.
				12	Conexión de Red protocolo SNMP para monitoreo.
				13	Garantía 3 años en piezas y servicios.

RECIBIDO
DEPTO. DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Firma: *Mayra Jiménez*
Fecha: 31/3/2021 Hora: 1:00 PM

Se despide,

Jorge Isaac Vanderhorst Ventura
Director de Tecnología de la Información y Comunicación
Ministerio de la Mujer

RECIBIDO
MINISTERIO DE LA MUJER
VICE MINISTRA TÉCNICA
Firma: *Drisalle Abreu*
Fecha: 30/3/2021 Hora: 2:48 PM

Handwritten notes:
31/3/21
1:35